



Jana Svobodová, chemická laboratoř

U Tatry 1496, provozovna 9. května 1184, 742 58 Příbor
„Laboratoř posouzená ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří“
Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 517, zkušební laboratoř č. 4110
IČO 46 59 96 14 DIČ CZ6156231004
Tel. 603 338 167 556 719 560 e-mail: laborator_pribor@seznam.cz

Rozbor pitné vody - krácený rozbor podle vyhl. č. 252/2004 Sb.

Protokol o zkoušce č. 24/0177/01k

| | | |
|---|---|--|
| Zákazník: IČO 00298115 Obec Lichnov Lichnov č. 90 742 75 Lichnov | Místo odběru: | RD Paličkoví Lichnov u NJ č.p. 463 vodovodní kohoutek koupelna (vodovod) |
| | Vzorek odebral Typ zásobování Způsob odběru (metoda, postup) a manipulace se vzorkem: | Mgr. Michala Rovňáková VZ SOP č. 83 |

| | | |
|-------------------------|------------|-----------|
| Datum a čas odběru: | 4. 3. 2024 | 11h:50min |
| Datum a čas příjmu: | 4. 3. 2024 | 13h:00min |
| Datum počátku zkoušky: | 4. 3. 2024 | 13h:30min |
| Datum ukončení zkoušky: | 8. 3. 2024 | 10h:00min |

Záznam a výsledky zkoušky: Vzorek č. 24/0177/01k - vodovodní kohoutek koupelna

| Ukazatel | Jednotka | Výsledky vzorku | Limity** | Použitá metoda a postup |
|---|------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| Mikrobiologické a biologické ukazatele | | | | |
| Intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 NMH | AM-EPS |
| Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 NMH | AM-EPS |
| Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 MH | AM-EPS |
| Počty kolonií při 22°C | KTJ/ml | 32 | 200 MH | AM-EPS |
| Počty kolonií při 36°C | KTJ/ml | 12 | 40 MH | AM-EPS |
| Clostridium perfringens | KTJ/100ml | X | 0 MH | AM-EPS |
| MO - počet organismů | jedinci/ml | X | 50 MH | AM-EPS |
| MO - živé organismy | jedinci/ml | X | 0 MH | AM-EPS |
| MO - abioseston | % | X | 5 MH | AM-EPS |
| Pseudomonas aeruginosa | KTJ/250ml | X | 0 NMH | AM-EPS |
| Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele | | | | |
| Amonné ionty NH ₄ ⁺ | mg/l | < 0,1 | 0,5 MH | SOP č. 13 |
| Barva | mg/l Pt | 2 | 20 MH | SOP č. 24* |
| Chlor volný Cl ₂ | mg/l | 0,1 | 0,30 MH | SOP č. 28 |
| Chem. spotř. kyslíku manganistanem CHSK-Mn | mg/l | 1,14 | 3 MH | SOP č. 11 |
| Chuť | | PRIJAT | Přijatelná pro odběratele MH | SOP č. 31* |
| Dusičnany NO ₃ ⁻ | mg/l | 2,7 | 50 NMH | SOP č. 5 |
| Dusitany NO ₂ ⁻ | mg/l | < 0,02 | 0,5 NMH | SOP č. 14 |
| Hliník Al | mg/l | X | 0,20 MH | AM-EPS |
| Konduktivita | mS/m | 34,1 | 125 MH | SOP č. 1 |
| Mangan Mn | mg/l | X | 0,05 MH | SOP č. 18 |
| Pach | | PRIJAT | Přijatelný pro odběratele MH | SOP č. 32* |
| pH | | 7,8 | 6,5-9,5 MH | SOP č. 9 |
| Zákal | ZFn | 0,6 | 5 MH | SOP č. 25* |
| Železo Fe | mg/l | < 0,05 | 0,2 MH | SOP č. 17 |

** Limity podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý.

Poznámka: SOP-standardní operační postup,* SOP není předmětem akreditace
AM-EPS-akreditovaná metoda-externí poskytovatel služeb. Seznam EPS k nahlédnutí v laboratoři.
MH-mezní hodnota, NMH-nejvyšší mezní hodnota, DH-doporučená hodnota, X-nestanovená, IZ (VZ)-individuální (veřejně) zásobování
< výsledek je pod mezi stanovitelnosti

V Příboře dne 8. 3. 2024

Zpracovala: Ing. Jana Svobodová

Schválil a za zkoušky zodpovídá: Ing. Jana Svobodová

Podpis vedoucí zkušební laboratoře a razítko

Konec protokolu

Jana Svobodová
CHEMICKÁ LABORATOŘ
11 000 00001 ASLAB
IČO 46 59 96 14 DIČ CZ6156231004
U Tatry 1496, provozovna 9. května 1184, 742 58 Příbor
Tel. 603 338 167, 556 719 560